

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере дополнительного образования в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования «Некоузская детско-юношеская спортивная школа» (МОУДО «Некоузская ДЮСШ)

№ п/п	Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта	Пункт Свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию	-----		Не является «зоной ответственности»
2	Вход в здание	6.1.2 В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Их поручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни.	К	Обеспечение сопровождения инвалидов колясочников до основных структурно-функциональных зон
3	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	Отсутствуют тактильные напольные направляющие. 6.2.3 Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой	К, Г	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения и колясочников до основных структурно-функциональных зон

4	Зоны целевого назначения здания	рифов 4 мм. 6.4.1 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.).	К, Г	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения и колясочников до основных структурно-функциональных зон
5	Санитарно-гигиенические помещения	Туалет не оборудован для инвалидов по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательной системы, колясочников. 6.3.2 В общем расчетном числе кабин уборных в общественных зданиях доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных, и они должны быть открыты для всех посетителей. Доля кабин для инвалидов в составе уборных для сотрудников организаций и предприятий, а также образовательных организаций определяется заданием на проектирование. 6.3.3. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25.	К, О, С, Г	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательной системы, колясочников до основных структурно-функциональных зон
6	Система информации на объекте	6.5.2 Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных	К, О, С, Г, У	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения, слуха, опорно-

	категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. Конкретный перечень определенного назначения необходимых технических средств устанавливается заданием на проектирование. 6.5.6 Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация. Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. Аппаратура привода звуковых - сигнализаторов (электрических, механических или электронных) в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути. 6.5.7 В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование. 6.5.9 Информирование тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и	двигательной системы, колясочников, умственно отсталым до основных структурно-функциональных зон
--	--	---

		символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне.			Не является «зоной ответственности»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-----			



Исполнитель общественной организации инвалидов:

Александров
(расшифровка подписи)



Директор, МКОУДО «Некоузская ДЮСШ»:

А.Г. Воронин
(расшифровка подписи)